

Certificaat

nummer 19005

Het warmtemeterbeheer van

Innax Energiemanagement B.V.

Voldoet aan:

- de eisen en richtlijnen opgenomen in publicatie VMNED 2016-35 "Reglement voor het beheer van in gebruik zijnde warmte- en koudemeters" van VMNED (Vereniging Meetbedrijven Nederland);
- het "Kwaliteitskader warmtemeterpools VMNED" van 13 september 2016.

En geeft daarmee invulling aan de metrologiewet die vanaf 1 januari 2015 in Nederland eisen stelt aan in gebruik te nemen en in gebruik zijnde warmtemeters voor kleinverbruikers (maximaal 100 kW) op basis van:

- Bijlage I van de richtlijn meetinstrumenten (Stb 2014, 479)
- Bijlage MI-004 (2004/22EC | 2014/32 EU)

Agentschap Telecom, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en belast met het toezicht op de metrologiewet, ziet toe op de geschiktheid van het reglement van VMNED en op de kwaliteitsbewaking door Innoforte.

Dit certificaat is geldig tot: 1 januari 2020

 **innoforte**
DHC in control



drs.ing. W.P.C. Mans, directeur

